Union Européenne – République Française
Département du Var - Arrondissement de Draguignan

PREFECTURE DU VAR
11 MAI 2017
Contrôle de légalité

Fayence Var

Acte exécutoire le 12.06.2017

- Compte tenu de sa réception en Préfecture du Var le 11.05.2017
- De sa publication dans la presse le 16.05.2017
- De sa publication par affichage le 16.05.2017

Le Maire de FAYENCE
MAIRIE DE FAYENCE 83440 (VAR)
Jean-Luc FABRE

Plan Local d'Urbanisme Approuvé le 02 mai 2017

4 – ANNEXES

ANNEXES SANITAIRES

Dossier annexé à la délibération n° 2017-05-057 du conseil municipal du 02/05/2017 portant approbation du Plan Local d'Urbanisme.

A Fayence, le 02.05.2017

Le Maire de FAYENCE
MAIRIE DE FAYENCE 83440 (VAR)
Jean-Luc FABRE

Volume 10

SOMMAIRE

4. ANNEXES - Volume 10

ANNEXES SANITAIRE - 10/12

Schéma Directeur d'Assainissement - 7/9

Annexe 11 : Fiches regards (suite) ---------- 5

- *Fiches regards (suite)* ---------- *7*

- *Non ouvert*
  - *autre* ---------- *587*
  - *non accessible* ---------- *593*
  - *non ouvrable* ---------- *617*
  - *non trouve* ---------- *675*
  - *non assainissement* ---------- *701*

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT – 7/9

Annexe 11 :

Fiches regards (suite)

Fiches regards (suite)

Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro** RUF349 *2014*

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	3,05m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	3,05	1,35	1,35	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro** RUF350 *2014*

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,29m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,29			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF352

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,23m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	23/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	125	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,23	1,2		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUF353
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,13m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	100?			
Matériaux	Cim.?			
Fil d'eau	1,13			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF355

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,22m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	23/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	125	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,22	1,04	1,15	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF356

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,23m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	07/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,23			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF357

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,08m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	09/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,08			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF358

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,21m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	09/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,21	1,13		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUF359
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,28m
Côte radier:	

BM Etudes.eau — Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	09/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,28	1,22		

OBSERVATIONS

Présence de racines et regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF360

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,64m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	09/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,64	1,56	1,56	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF361

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,19m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	10/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,19	1,11		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro** RUF362 *2015*

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,32m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,32			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF363

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,25m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,25	1,16	1,14	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUF364
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,63m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,63			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUF365
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,76m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,76			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF366

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,04m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	09/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	Cim.	Cim.		
Fil d'eau	1,04	0,84		

OBSERVATIONS

Présence de racines et regard non géolocalisé par PGS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro** RUF367 *2015*

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,33m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	09/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,33			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUF368
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,07m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	10/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,07	0,35		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF369

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,74m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	100		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,74	0,89		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF370

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,88m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,88			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF371

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,83m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,83	0,81		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro** RUF372 *2015*

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,63m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,63	1,58		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF373

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	3,21m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	3,21	1,83		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF374

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,71m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,71	0,69		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUF375
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,21m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	10/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	Cim.			
Fil d'eau	1,21			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF376

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,03m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	19/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,03	0,94	0,78	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUF377
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,08m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	10/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	Cim.			
Fil d'eau	1,08			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF378

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,86m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	10/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	Cim.	Cim.		
Fil d'eau	0,86	0,85		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé pâr GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF379

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,86m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	10/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	Cim.	PVC		
Fil d'eau	0,86	0,67		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF380

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,96m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	10/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,96	0,91	0,94	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPs

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF381

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,39m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	10/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,39	1,17		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF382

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,86m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	10/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160?	100	100	
Matériaux	Cim.?	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,86	0,45	0,55	

OBSERVATIONS

Maçonnerie non terminée et regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF383

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,77m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	10/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	Cim.	Cim.		
Fil d'eau	0,77	0,48		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF384

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,97m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150			
Matériaux	Cim			
Fil d'eau	0,97			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF385

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,96m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150	150		
Matériaux	Cim	Cim		
Fil d'eau	0,96	0,92		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF386

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,87m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150	100		
Matériaux	Cim	Cim		
Fil d'eau	0,87	0,63		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF387

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,70m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	23/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	125	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,7	0,64		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF388

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,21m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,21	1,13		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF389

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,33m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	?
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	?			
Matériaux	?			
Fil d'eau	1,33			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF390

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,41m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,41	1,21		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF391

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,21m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	125	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,21	1,2	0,56	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF392

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,39m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,39	1,31		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF393

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,86m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,86			

OBSERVATIONS

Présence de racines sous le couvercle et regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF394

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,05m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?	200	160	125
Matériaux	PVC?	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,05	1,02	1,02	0,81

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF395

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,80m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	Grés			
Fil d'eau	0,8			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF396

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,63m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	100		
Matériaux	Grés	PVC		
Fil d'eau	0,63	0,48		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF397

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,13m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,13	1,03		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF398

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,17m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	100	100
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,17	1,13	0,48	0,49

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUF399
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,52m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	29/01/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,52	1,47		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF400

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,08m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,08	0,94		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro** RUF401 *2015*

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,01m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,01			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF402

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,04m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	100	100	100
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,04	0,61	0,6	0,62

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF403

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,37m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	100		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,37	0,95		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUF404
		2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,85m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,85			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF405

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,25m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	125	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,25	1,22	1,22	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF406

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,65m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	100		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,65	0,6		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF407

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,47m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125	125	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,47	1,36	1,36	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF408

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,21m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,21	1,16		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF409

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,04m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,04	1,02		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF410

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,16m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,16	1,13	1,12	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF411

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,17m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,17	1,11		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro** RUF412 *2015*

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,04m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,04			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF413

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,04m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,04	1,01		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro** RUF414 *2015*

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	0,77m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	19/01/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,77			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF415

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,83m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	non
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,83			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF416

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,90m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,9	0,76	0,76	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF417

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,89m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,89	0,85		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF418

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,88m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	12/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	125	
Matériaux	Grés	Grés	Grés	
Fil d'eau	0,88	0,82	0,46	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF419

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,18m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	29/01/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125	125	200
Matériaux	Grés	Grés	Et.	Grés
Fil d'eau	1,18	1,1	0,65	1,15

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF420

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,49m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	100	100	100	
Matériaux	Cim.?	Cim.	Cim.	
Fil d'eau	0,49	0,35	0,35	

OBSERVATIONS

Présence de racines et Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF421

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,91m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	12/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	125	160
Matériaux	Grés	Grés	Grés	PVC
Fil d'eau	0,91	0,85	0,58	0,57

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF422

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,59m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	non
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	100	
Matériaux	Grés	Grés	Grés	
Fil d'eau	0,59	0,54	0,29	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF423

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,55m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	non
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	100	80
Matériaux	Grés	Grés	Grés	Grés
Fil d'eau	0,55	0,53	0,35	0,38

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF424

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,57m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	non
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	100	
Matériaux	Grés	Grés	Grés	
Fil d'eau	0,57	0,55	0,46	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF425

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,58m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	29/01/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	Grés	Grés		
Fil d'eau	0,58	0,52		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUF426
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	0,65m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	Grés			
Fil d'eau	0,65			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF427

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,94m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	12/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,94	0,78	0,51	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF428

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,34m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	12/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?	125	200?	
Matériaux	Grés	PVC	Grés	
Fil d'eau	1,34	0,38	1,32	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF429

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,94m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	12/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	100	
Matériaux	Grés	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,94	0,82	0,46	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUF430
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	0,41m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	non
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	100	100	100	
Matériaux	Cim.?	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,41	0,37	0,35	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF431

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,92m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	19/01/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,92	0,9		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF432

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,88m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	Grés			
Fil d'eau	0,88			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF433

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,16m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	100		
Matériaux	Grés	Grés		
Fil d'eau	1,16	0,86		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF434

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,71m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	Grés	Grés	Grés	
Fil d'eau	0,71	0,7	0,67	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF435

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,89m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	Grés			
Fil d'eau	0,89			

OBSERVATIONS

Présence de racines et Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF436

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,70m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	Grés			
Fil d'eau	0,7			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF437

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,93m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	80		
Matériaux	Grés	PVC		
Fil d'eau	0,93	0,28		

OBSERVATIONS

Couvercle cassé et Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF438

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,74m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	Grés	Grés		
Fil d'eau	0,74	0,39		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF439

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,77m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	100		
Matériaux	Grés	Cim.		
Fil d'eau	0,77	1,18		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF440

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,88m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	?	100		
Matériaux	?	PVC		
Fil d'eau	0,88	0,77		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF441

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,12m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150			
Matériaux	Cim.			
Fil d'eau	1,12			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF442

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,03m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150	100		
Matériaux	Cim.	PVC		
Fil d'eau	1,03	0,39		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF443

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,42m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,42	1,34		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF444

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,26m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,26			

OBSERVATIONS

Présence de racines sous couvercle et Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF445

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,77m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	100?			
Matériaux	Cim.?			
Fil d'eau	0,77			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF446

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,19m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,19	0,51		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF447

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,01
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,01			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF448

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,97m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,97			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF449

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,47m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	19/01/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	?	200	200	
Matériaux	?	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,47	1,4	1,4	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF450

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,31m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,31	1,28		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF451

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,76m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	19/01/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	125	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,76	0,65	0,68	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF452

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,40m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?	125		
Matériaux	Grés	PVC		
Fil d'eau	1,4	0,93		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF453

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,22m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150			
Matériaux	Cim.			
Fil d'eau	1,22			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF454

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,26m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150	160	160	
Matériaux	Cim.	PVC	?	
Fil d'eau	1,26	0,93	0,96	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH2

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,26m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150	150		
Matériaux	Cim.	Cim		
Fil d'eau	1,26	1,18		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUH3
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,36m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150	150		
Matériaux	Cim.	Cim.		
Fil d'eau	1,36	0,94		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUH5
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,54m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,54			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH6

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,49m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,49	1,18	1	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUH10
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,21m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,21			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro** RUH11 *2015*

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,19m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,19			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH12

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,29
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	200	200
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,29	0,92	0,87	1,25

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH15

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,20m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	160	160
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,2	0,85	0,85	0,85

OBSERVATIONS

Présence de racines

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH16

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,12m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150	150	100	100
Matériaux	Cim.	Cim.	Cim.	Cim.
Fil d'eau	1,12	0,95	1,04	1,08

OBSERVATIONS

Présence de racines

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH17

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,92m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150	150		
Matériaux	Cim.	Cim.		
Fil d'eau	0,92	0,47		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH18

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,42m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160?	160?	150	100
Matériaux	Grés	Grés	Cim.	Cim.
Fil d'eau	1,42	1,41	1,39	0,95

OBSERVATIONS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro** RUH19 *2015*

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,25m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160?	125		
Matériaux	Grés	PVC		
Fil d'eau	1,25	0,75		

OBSERVATIONS

Présence de racines

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH20

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,15m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	200	
Matériaux	?	?	PVC	
Fil d'eau	1,15	1,14	0,64	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH22

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,58m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	125	100	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,58	0,57	0,55	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH23

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,37m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	125	125	100	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,37	0,36	0,35	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH25

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,82m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	03/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	125
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	0,82	0,81	0,81	0,74

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH26

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,28m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	03/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	125	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,28	1,13	0,85	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUH27
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	0,98m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,98			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH28

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,80m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	125	125	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,8	0,77	0,77	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH29

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,16m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	200	125	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,16	1,14	1,13	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH30

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,98m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,98	0,97	0,89	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH31

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,81
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,81	1,79		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH35

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,70m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	125	160	125
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	0,7	0,5	0,55	0,6

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH36

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,16m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	05/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	125	125	125
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,16	1,04	1	1

OBSERVATIONS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUH37
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	0,71m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,71			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH38

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,95m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,95			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH39

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,55m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,55			

OBSERVATIONS

Regard 50x50

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH40

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,62m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	100	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,62	0,54	0,43	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH41

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,91m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	100		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,91	0,83		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH42

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,93m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	100		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,93	0,8		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH43

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,85m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	125	125	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,85	0,77	0,84	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH44

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,24m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	100		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,24	0,91		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH45

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,50m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	100		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,5	0,95		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH46

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,72m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,72	1,71	1,69	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH47

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,22m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	100		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,22	1,1		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH48

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,13m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	100		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,13	0,67		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH49

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,06m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	100		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,06	0,73		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH50

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,03m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	100		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,03	0,83		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH51

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,95m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,95	0,82		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH52

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,82m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	05/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	125	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,82	0,77	0,62	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH54

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,84m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	18/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,84			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH55

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,93m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	18/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,93	1,15		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH56

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,20m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	03/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,2			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH59

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,84m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,84			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH60

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,49m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	160	160
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,49	1,13	1,13	1,13

OBSERVATIONS

Présence de racines

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH61

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,63m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	03/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	2,63	1,3	1,08	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH62

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,54m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,54	0,88		

OBSERVATIONS

Présence de racines

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH63

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,59m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,59			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH68

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,47m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,47			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro** RUH69 *2015*

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,18m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,18			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH70

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,18m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,18	0,79		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH71

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,09m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,09			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH72

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,03m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,03			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH73

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,48m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,48	0,92		

OBSERVATIONS

Verrou cassé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH75

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,17m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?	200?	200?	
Matériaux	?	?	?	
Fil d'eau	1,17	1,16	1,16	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH76

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,00m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150			
Matériaux	Cim.			
Fil d'eau	1			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH78

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,38m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	100	125		
Matériaux	Grés	PVC		
Fil d'eau	0,38	0,28		

OBSERVATIONS

Regard 40x40

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH79

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,55m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	non
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150	160		
Matériaux	Cim.	PVC		
Fil d'eau	0,55	0,34		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH81

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,06m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,06	2,02		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH82

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,59m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,59	1,48	1,09	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH83

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,78m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,78	1,62		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH85

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	3,24m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	3,24			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH86

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,48m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,48	0,66	?	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH88

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,41m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	03/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	100	160	100
Matériaux	?	?	?	?
Fil d'eau	1,41	1,32	1,31	1,31

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH89

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,28m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	100	
Matériaux	PVC	?	?	
Fil d'eau	1,28	1,27	1,22	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH90

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,05m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	100	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,05	1,04	0,98	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH91

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,93m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,93			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH92

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,18m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	80	100	160
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,18	1,08	1,08	1,12

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH93

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,22m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,22			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH94

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,02m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,02			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH95

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,60m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	05/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	?	160	?	?
Matériaux	PVC	PVC	?	?
Fil d'eau	1,6	1,14	?	?

OBSERVATIONS

Regard plein : 3 et 4 supposé....

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH96

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,48m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,48	1,42		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH99

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,74m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	03/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	160
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	0,74	0,71	0,71	0,72

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH100

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,80m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	125	125	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,8	0,6	0,6	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro** RUH101 *2015*

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,39m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,39			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH103

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,54m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,54	1,33		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH104

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,11m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,11	1,08		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUH105
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,45m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,45			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH108

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,17m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	160	200
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,17	1,1	1,1	1,15

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH110

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,31m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,31			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH111

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,13m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,13	1,08		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH112

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,76m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	?		
Matériaux	PVC	?		
Fil d'eau	1,76	1,65		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH114

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,07m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	100	
Matériaux	PVC	PVC	?	
Fil d'eau	1,07	1,02	1,01	

OBSERVATIONS

Présence de racines

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH115

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,42m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,42	1,33	1,39	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH116

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,17m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,17			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH117

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,09m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,09			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH118

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,42m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,42			

OBSERVATIONS

Regard 40x40

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH119

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,85m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,85	1,11		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH120

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,85m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,85	0,83		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH121

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,80m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,8			

OBSERVATIONS

Regard partiellement bouché

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH122

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,11m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,11	1,02		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH123

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,85
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,85	1,09		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH124

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,92m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,92			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH125

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,84m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,84			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH126

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,40m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,4			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH128

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,53m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,53	1,5		

OBSERVATIONS

Présence de racines sous couvercle

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH129

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,01
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,01	1,96		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH130

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,55m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,55			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH132

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,46m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,46			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH133

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,15m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	2,15	1,34	0,98	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH134

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,06m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	200	
Matériaux	?	?	?	
Fil d'eau	2,06	1,52	2,05	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH135

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,49m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	160	160
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,49	1,22	1,29	1,2

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH136

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,52m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	160	
Matériaux	PVC?	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,52	1,43	1,34	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH137

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,45m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	Cim?	?		
Fil d'eau	1,45	1,1		

OBSERVATIONS

Présence de racines

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH138

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,86m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	Cim?			
Fil d'eau	0,86			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH139

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,37m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	100	160	
Matériaux	Cim?	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,37	1,07	1,01	

OBSERVATIONS

Fermeture cassée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH140

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,00m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	125	125	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	2	1,23	1,24	

OBSERVATIONS

Fermeture cassée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH141

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,20m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,2	1,04		

OBSERVATIONS

Fermeture cassée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH142

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,44m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,44	1,05		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH143

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,21m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,21			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH144

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,20m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	100		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,2	1,14		

OBSERVATIONS

Présence de racines

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH145

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,18m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	100		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,18	1,07		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH147

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,03m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC?			
Fil d'eau	1,03			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH148

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,07m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125	125	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,07	0,8	0,75	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH149

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,19m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC?			
Fil d'eau	1,19			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH150

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,23m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC?			
Fil d'eau	1,23			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH151

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,35m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC?			
Fil d'eau	1,35			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH152

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,58m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC?			
Fil d'eau	1,58			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH153

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,78m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	200		
Matériaux	?	PVC		
Fil d'eau	1,78	1,43		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH154

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,03m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,03			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH155

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,21m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,21			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH156

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,42m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,42			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH157

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,25m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,25			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH158

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,05m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	2,05	2,02	2,03	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH159

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,39m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,39	1,37		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH160

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,22m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,22	1,19		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH161

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,01m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	125	125
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,01	0,98	0,98	0,98

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH162

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,24m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125	125	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,24	1,22	1,22	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH163

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,79m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	?	160		
Matériaux	?	PVC		
Fil d'eau	0,79	0,64		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH167

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,26m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,26	1,25	1,23	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH168

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,73m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,73	1,69	1,54	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH169

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,85m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	2,85	2,65	1,53	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH170

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,34m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	2,34	0,71	2,16	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH171

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,45m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300?	200	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	2,45	2,05	1,9	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH172

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,23m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	2,23	2,19	2,19	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH173

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,91m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,91			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH174

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,36m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	PVC?			
Fil d'eau	2,36			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH175

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,67m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	03/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	2,67	1,85	1,74	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH178

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,14m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	PVC?			
Fil d'eau	2,14			

OBSERVATIONS

Fermeture cassée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH179

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,38m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300?	300?	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	2,38	2,29	1,85	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH180

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,74m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,74			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH181

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,56m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,56			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH184

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,82m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	100		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,82	0,8		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH185

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,85m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	125	125
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	0,85	0,78	0,84	0,65

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH186

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,70m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	80	100	125
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	0,7	0,6	0,66	0,64

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH187

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,02m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125	125	200
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,02	0,77	0,97	0,98

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH188

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,19m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,19	1,03		

OBSERVATIONS

Présence de racines

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH189

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,23m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,23			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH191

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,58m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,58	1,53		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH192

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,30m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,3	0,79		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH194

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,23m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	160	160
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,23	0,98	0,98	0,98

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH195

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,59m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,59			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH196

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,29m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,29			

OBSERVATIONS

Présence de racines

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH197

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,49m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	19/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,49	1,48	1,41	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH199

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,63m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	12/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?	200?		
Matériaux	PVC?	PVC?		
Fil d'eau	1,63	1,62		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH200

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,67m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?	200?		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,67	0,61		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH201

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,85m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,85	0,78		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH202

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,67m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,67			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH203

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,67m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,67			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH204

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,09m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,09	0,62		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH205

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,45m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,45			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH211

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,20m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC?			
Fil d'eau	2,2			

OBSERVATIONS

Maçonnerie du couvercle à refaire et présence racines sous couvercle

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH212

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,60m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,6			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH213

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,80m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,8			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH214

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,53m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC?			
Fil d'eau	1,53			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH215

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,71m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC?			
Fil d'eau	1,71			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH216

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,05m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC?			
Fil d'eau	2,05			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH217

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,63m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?	200?		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,63	0,51		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH218

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,55m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,55			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH219

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,85m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,85			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH220

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,84m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,84			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH221

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,25m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150	100	150	
Matériaux	Cim.	Cim.	Cim.	
Fil d'eau	1,25	0,65	0,62	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH222

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,44m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150	125		
Matériaux	Cim.	PVC		
Fil d'eau	1,44	0,81		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH223

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,41m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150			
Matériaux	Cim.			
Fil d'eau	1,41			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH224

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,24m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	100	100	100	
Matériaux	Cim.	Cim.	Cim.	
Fil d'eau	1,24	1,22	0,94	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH225

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,17m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	24/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150			
Matériaux	Cim.			
Fil d'eau	1,17			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH226

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,46
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	100			
Matériaux	Grés			
Fil d'eau	0,46			

OBSERVATIONS

Regard 40x40 et Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH227

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,12m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	Cim.			
Fil d'eau	1,12			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH228

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,08m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150	150		
Matériaux	Cim.	Cim.		
Fil d'eau	1,08	0,92		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH229

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,14m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	150	150		
Matériaux	Cim.	Cim.		
Fil d'eau	1,08	0,92		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH230

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,67m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	Cim.?			
Fil d'eau	1,67			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH231

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,88m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,88			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH232

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,86m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	100		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,86	0,78		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH233

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,88m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	125?	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,88	0,85	0,86	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH234

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,50m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	03/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,5			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH235

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,18m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,18	0,85		

OBSERVATIONS

Présence de racines et Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH236

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,34m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	01/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,34	0,92		

OBSERVATIONS

Présence de racines et Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH237

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,07
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,07	0,84		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH238

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,15m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	03/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,15			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH239

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,77m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	03/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,77			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH240

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,57m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	200	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,57	1,55	1,55	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH241

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,05m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	200	300	200
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	2,05	2,02	1,9	1,49

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH242

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,48m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	125	125	125
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,48	1,47	1,47	1,47

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH243

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,64m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	29/01/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,64	2,63		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH244

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,35m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,35	1,21		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH245

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,20m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	80		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,2	1,11		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH246

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,68m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,68			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH247

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,28m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,68	1,14		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH248

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,04m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	100	100	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,04	0,88	0,87	

OBSERVATIONS

Présence de racines et Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH249

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,27m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	06/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,27	1,18	1,18	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH250

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,23m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	200		
Matériaux	PVC	PVC?		
Fil d'eau	2,23	1,39		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH251

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,28m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,28			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

363

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,68m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	14/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,68	1,64	1,64	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH253

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,04m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,04			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH254

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,03m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	200		
Matériaux	PVC?	PVC		
Fil d'eau	1,03	0,8		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH255

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,09m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300	200		
Matériaux	PVC?	PVC		
Fil d'eau	1,09	0,97		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH256

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,20m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,2			

OBSERVATIONS

PVC non ouvert et Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH257

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,24m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,23			

OBSERVATIONS

PVC non ouvert , maçonnerie couvercle à refaire et Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH258

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,98m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,98	0,82		

OBSERVATIONS

Regard partiellement bouché et non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH259

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,65m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	12/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,65			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH260

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,84m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?	200?		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,84	0,81		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH261

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,63m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,63			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ1

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,4m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,4	2,36		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ2

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,50m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,5	2		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ3

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,33m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	Vidan.		
Matériaux	PVC	PEHD		
Fil d'eau	2,33	1,33		

OBSERVATIONS

Fermeture couvercle cassée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ4

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,59m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	2,59	1,42	1,35	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ5

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,58m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	2,58	1,86	2,11	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ6

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,47m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	200	200
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	2,47	2,46	2,46	2,46

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ7

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,48m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	100	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,48	1,44	1,44	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ8

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,29m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	16/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,29	1,22		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ9

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,38m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,38	2,37		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ12

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,94m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,94	1,91		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ13

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,76m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,76	1,7		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ14

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,6m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,6			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ15

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,17m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,17			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ16

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,78m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,78			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ17

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,25m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,25			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ18

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,80m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,8			

OBSERVATIONS

Regard partiellement bouché

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ19

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,79m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,79			

OBSERVATIONS



1

Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ20

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,65m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,65			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ21

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,74m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,74	2,65		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ22

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,35m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,35	2,25		

OBSERVATIONS

Fermeture couvercle cassée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ24

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,66m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,66	0,98		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ25

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,70m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,7			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ26

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,47m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,47	2,41		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ27

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,28m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	?	?	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	2,28	1,87	2,07	

OBSERVATIONS

Attention mesure : le fond était rempli d'eau

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ29

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,61m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300?			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,61			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ30

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,54m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300?			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,54			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ31

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,77m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300?			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,77			

OBSERVATIONS



1

Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ32

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,55m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	?	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,55	1,31		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ33

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,46m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,46			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ35

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,78m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,78			

OBSERVATIONS

Regard bouché

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ36

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,58m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,58			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ37

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,59m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,59			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUJ38
		2014

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	1,33m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau
850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement
260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,33			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ40

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,09m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,09	1,06	1,01	

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ41

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,13m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,13	1,06		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ42

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,17m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,17			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ43

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,14m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,14			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ44

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,62m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,62			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ45

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,27m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,27	1,2		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ47

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,06m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,06	0,78	0,78	

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ48

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,06m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,06			

OBSERVATIONS

Regard partiellement bouché



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ50

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,83m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160?	125	125	160
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	0,83	0,63	0,62	0,61

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ51

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,11m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,11			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ53

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,68m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	?	200	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,68	1,62	1,18	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ54

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,82m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,82			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ55

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,25m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,25			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ56

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,24m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,24			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ57

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,14m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,14	1,04		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ58

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,12m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	160
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,12	1	1,02	1

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ59

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,32m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,32	1,31	0,96	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ60

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,84m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,84			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ61

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,94m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160?		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,94	0,74		

OBSERVATIONS

Présence de racines

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ62

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,04m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,04	0,8		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ63

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,12m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	125?	125?	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,12	1,03	0,86	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ64

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,20m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,33	1,18	1,12	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ65

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,57m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,57	1,38	1,38	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ66

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,10m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,1			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ67

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,39m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,39	1,25	1,37	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ68

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,75m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,75	0,64	0,66	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ69

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,4m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	125
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,4	1,24	1,15	0,6

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ70

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,92m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,92	1,67	1,45	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ71

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,18m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,18	1,02	0,78	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ73

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,99m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,99	0,96		

OBSERVATIONS

Présence de racines

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ74

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,23m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,23			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ75

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,17m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,17	0,93		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ76

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,28m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	125	125	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,28	1,04	1,02	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ77

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,37m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	160
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,37	1,12	1,1	1,1

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ78

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,39m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	160
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,39	1,11	1,13	1,11

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ79

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,26m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,26	1,23	1,18	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ80

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	3,90m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	3,9	1,42		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ81

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,62m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,62	1,61		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ82

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,86m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,86			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ83

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,37m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	160
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,37	1,08	1,36	1,32

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ84

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,42m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,42	0,78		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ85

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,27m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,27	0,88		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ86

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,35m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,35	0,85		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ87

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,34m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,34	0,79	0,84	

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ88

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,33m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,33	1,02		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ89

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,06m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	160
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,06	1,04	1,02	0,6

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ90

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,04m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,04			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ91

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,35m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,35			

OBSERVATIONS

Couvercle non fixé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ92

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,51m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,51	0,68		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ93

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,39m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,39			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ94

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,13m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125?		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,13	1,11		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ95

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,31m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,31			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ96

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,40m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,4			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ97

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,42m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,42	0,99		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ98

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,52m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,52	0,53		

OBSERVATIONS

Maçonnerie couvercle à refaire

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ99

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,72m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,72	1,45		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ100

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,02m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	125	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,02	0,85	0,88	

OBSERVATIONS

Présence de racines

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RU101

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,75m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	125	125
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,75	1,18	0,6	0,62

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ102

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,05m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	125	125	80	125
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,05	0,83	0,54	0,84

OBSERVATIONS

Présence de racines

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ103

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,21m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	125	125	100	125
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,21	1,06	0,69	1,05

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ104

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,10m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,1	0,82	0,84	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ105

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,72m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,72			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ106

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,33m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,01	0,72		

OBSERVATIONS

Présence de racines et regard partiellement bouché



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ107

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,33m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,05	0,77		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ108

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,03m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,03			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ109

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,91m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,91	0,54		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ110

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,98m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,98	1,46	1,49	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ111

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,00m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1	0,69		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ112

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,56m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,56			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ113

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,07m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,07	0,6		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ114

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,35m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,35	1,05	1,32	

OBSERVATIONS

Beaucoup de racines

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ115

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,37m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,37			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ116

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,85m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,85	0,84	0,82	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ117

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,15m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,15	0,93	1	

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ118

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,93m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,93			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ119

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,66m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,66	1,65	1,65	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ120

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,34m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,34	0,98		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ121

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,38m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,38	1,04	1,02	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ122

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,38m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,38	1,03		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ123

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,01m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,01	0,9	0,82	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ124

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,25m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,25	1,04	1,07	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ125

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,20m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,2	0,95		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ130

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,68m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	03/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,68	1,25		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ131

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,06m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,06			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ132

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,28m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,28	1,12		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ133

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,18m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,18			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ134

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,08m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,08	0,75		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ135

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,24m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,24	1,11	1,01	

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ137

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,24m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,24			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ138

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,35m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,35	1,19		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ139

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,77m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,77	1,43		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ140

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,87m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,87	1,6	1,4	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ141

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,62m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,62	1,05		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ142

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,46m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,46			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ143

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,36m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,36			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ144

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,56m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,56	0,95		

OBSERVATIONS

Présence de racines



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ145

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,98m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	200	160
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,98	1,92	1,9	1,13

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ146

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,06m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,06			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ147

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,89m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	80		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,89	0,64		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ148

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,06m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,06			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ149

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,44m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,44	1,35		

OBSERVATIONS

Maçonnerie couvercle à refaire



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ150

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,15m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,15			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ152

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,48m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,48	1,38		

OBSERVATIONS

Maçonnerie couvercle à refaire



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ153

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,13m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,13			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ154

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,51m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,51			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ155

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,16m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,16	1,17		

OBSERVATIONS

Présence de racines



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ156

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,07m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160?	160	100	
Matériaux	PVC?	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,07	1,06	1,07	

OBSERVATIONS

Présence de racines



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ157

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,71m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,71	1,87		

OBSERVATIONS

Maçonnerie couvercle à refaire et présence de racines



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ158

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,87m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,87			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ159

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,74m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160?		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,74	2,44		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ160

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,38m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,38			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ161

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,26m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,26	1,93		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ162

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,32m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,32			

OBSERVATIONS

Maçonnerie couvercle à refaire



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ163

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,36m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,36			

OBSERVATIONS

Maçonnerie couvercle à refaire



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ164

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,12m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,12	1,51		

OBSERVATIONS

Regard partiellement bouché

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ165

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,06m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,06			

OBSERVATIONS

Maçonnerie couvercle à refaire

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ166

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,99m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	100	125	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,99	0,55	0,92	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ167

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,08m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	80	80	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,08	0,54	0,5	

OBSERVATIONS

Présence de racines



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ168

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,02m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,02	1	0,98	

OBSERVATIONS

Présence de racines



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ169

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,09m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	80	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,09	1,08	1,08	

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ170

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,40m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,4	0,72		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ171

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,70m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,7	0,94		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ172

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,41m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,41			

OBSERVATIONS

Regard à vérifier (utilité et s'il appartient à la commune de Fayence)



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ173

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,07m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,07			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ174

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,66m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,66			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ175

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,86m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,86			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ176

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,93m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,93	0,91		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ177

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,03m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,03	1		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ178

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,25m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,25	1,19		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ179

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,36m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,36	1,3		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ180

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,49m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,49	1,43		

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ181

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,55m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,55			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ182

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,64m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,64			

OBSERVATIONS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ185

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,80m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,8	0,96		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ186

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,60m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,6	1,57	1,57	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ187

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,18m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,18	1,09	1,1	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ188

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,99m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,99	0,92		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ189

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,72m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,72			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ190

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,34m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	03/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,34	1,31		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ191

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,75m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,75			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ193

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,67m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,62			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ196

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,54m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,54			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ197

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,84m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,84	0,79		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ198

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,93m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,93			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ202

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,97m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,97			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ203

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,86m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,86	0,83	0,83	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ204

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,93m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,93			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ205

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,26m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,26	0,64		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ206

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,67m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,62	1,99		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ207

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,23m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,23	2,1		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ208

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,28m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	2,28	1,67	1,96	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ209

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,64m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,64			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ210

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,09m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,09			

OBSERVATIONS

Fermeture couvercle cassée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ211

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,78m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Carré
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,78	0,67		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ213

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,99m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,99	0,87	0,95	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ214

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,95m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,95	0,85		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ215

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,93m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,93			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ216

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,10m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,1	1,03		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ217

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,07m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,07	0,99		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ218

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,98m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	125	100	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,98	0,82	0,96	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ219

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,67m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,67			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ220

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,18m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,18	1,37		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ221

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,24m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,24			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ222

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,89m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,89	0,85		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ223

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,45m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,45			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ224

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,30m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,3			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ225

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,43m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,43	1,39		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ226

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,90m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,9	0,87		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ227

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,90m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,9			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ228

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,29m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,29	1,23		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ229

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,89m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,89	1,8		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ231

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,73m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,73	1,67		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ233

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,85m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,85	1,38	1,31	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ234

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,84m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	03/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	?	200		
Matériaux	?	PVC		
Fil d'eau	1,84	1,66		

OBSERVATIONS

1 : Gros diamètre

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ239

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,97m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	12/02/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	?	160	160	350
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	2,97	1,96	2,4	0,8

OBSERVATIONS

4 : surverse



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ240

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,39m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,39			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ241

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,92
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,93	1,79		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ242

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,46m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	2,46	2,42	2,4	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ243

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,10m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,1			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ244

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,00m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	31/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ245

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,12m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,12			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ246

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,12m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,12			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ247

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,18m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,18			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ248

2014

RELEVE

Tampon:	oui
Profondeur:	2,30m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	200	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	2,21	2,22	2,3	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ249

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,55m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,55			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ250

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,62m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,62			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ251

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,40m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,4	0,93		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ252

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,69
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200	100	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,69	1,58	0,65	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ253

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,54m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,54	1,46		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ254

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,37m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,37			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ255

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,46m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	300			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,46			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



1

Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ256

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,69m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,69			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ257

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,65m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,65	1,46		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ258

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,09m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	2,09			

OBSERVATIONS

Fermeture couvercle cassée et Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ259

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,86m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	20/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,86			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ260

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,18m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	100	100
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,18	1,12	0,83	1,09

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ261

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,27m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,27	1,07	1,12	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ262

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,17m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	100	80
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,17	0,71	0,97	0,65

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ263

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,30m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	160
Matériaux	PVC	PVC	PVC	PVC
Fil d'eau	1,3	1,04	0,16	1,02

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ264

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,73m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	22/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,73			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ265

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	2,26m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160?	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	2,26	0,64		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ266

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,40m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	non
Maçonnerie correcte :	non
Date de visite :	30/10/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,4	1,05		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ267

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,16m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160?		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,16	1,08		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ268

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,13m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,13			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ269

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,14m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	oui
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,14	0,72		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ270

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,74m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,74			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ271

2014

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,87m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	16/12/2014

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,87	0,84	0,84	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ272

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,16m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,16			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ273

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,87m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	13/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	0,87	0,79	0,8	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ274

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,63m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,63			

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ275

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,20m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,2	1,09	1,08	

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ276

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,46m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	oui
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	17/11/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	160	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,46	1,37		

OBSERVATIONS

Regard non géolocalisé par GPS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM1

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,48m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,48			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM2

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,81m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,81	1,72		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM3

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,37m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,37			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM4

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,87m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	oui
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200?			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,87			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM6

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,91m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	0,91			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM7

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	0,94m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	0,94	0,88		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM8

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,34m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,34	1,27		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM9

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,27m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,27	1,21		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM10

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,26m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160	160	
Matériaux	PVC	PVC	PVC	
Fil d'eau	1,26	1,21	1,21	

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM11

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,24m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,24	1,19		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM12

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,36m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,36	1,34		

OBSERVATIONS

Regard partiellement bouché

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM13

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,40m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,4	1,32		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM14

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,26m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	125		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,26	1,16		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM15

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,41m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200			
Matériaux	PVC			
Fil d'eau	1,41			

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM16

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,60m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	160		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,6	1,57		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM17

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	1,80m
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	non
Type géométrique :	Circulaire
Cunette :	oui
Chute :	non
Echelle :	non
Té de visite étanche :	oui
Maçonnerie correcte :	oui
Date de visite :	21/10/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre	200	200		
Matériaux	PVC	PVC		
Fil d'eau	1,8	1,76		

OBSERVATIONS

SCHEMA



Fiches regards
Non ouvert
Autres

Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF111

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Chasse d'eau

SCHEMA

Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH146

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Surverse

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH193

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Branchement particulier

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ194

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Tabouret

SCHEMA



Fiches regards
Non ouvert
Non accessible

Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF3

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF11

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF25

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF27

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF41

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF64

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF270

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF322

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF331

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF333

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF335

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF347

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF348

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH24

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH182

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH183

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH210

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ72

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ199

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ200

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ201

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non accessible

SCHEMA



Fiches regards
Non ouvert
Non ouvrable

Fayence Var	**Réseau E.U Commune de Fayence**	**Numéro**
		RUE13
		2015

RELEVE	
Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD	
Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF2

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF44

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF72

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF74

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF75

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF76

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF86

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF87

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF89

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF103

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF104

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF110

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF114

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable, couvercle bloqué

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF118

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF120

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF122

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF132

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF163

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF175

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF219

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF237

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF239

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF252

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF264

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF290

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF319

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF320

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF455

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF456

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF457

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF458

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF459

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF460

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF461

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF462

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF463

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF464

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF465

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF466

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH9

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH33

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH34

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH64

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH80

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH84

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH113

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable , couvercle cassé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH127

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH176

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable , fermeture cassée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ23

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ136

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA

Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ151

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable, couvercle bloqué

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ192

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ230

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard sous chaussée

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ236

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non ouvrable, couvercle bloqué

SCHEMA



Fiches regards
Non ouvert
Non trouvé

Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUE44

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF1

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF51

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF57

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF60

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF88

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF94

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF97

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé ou n'existe plus

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF98

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé ou n'existe plus

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF119

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF123

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF153

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF176

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF177

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF183

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH1

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH4

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH32

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ28

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ46

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ49

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ52

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ235

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non trouvé

SCHEMA



Fiches regards
Non ouvert
Non assainissement

Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF81

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Bac à graisse restaurant

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF164

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard pluvial

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUF174

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard pluvial

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH13

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard pluvial

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH14

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard pluvial

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH21

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard pluvial

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH74

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Pas un regard d'assainissement

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH97

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non assainissement

SCHEMA

Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH98

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non assainissement

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH109

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non assainissement

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH131

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non assainissement : ventouse

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH165

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard Pluvial

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH166

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard Pluvial

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH177

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard pluvial

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUH198

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Ventouse sous regard

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ10

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non assainissement

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ11

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard non assainissement

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ34

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Ventouse sous regard

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ126

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard pluvial

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ127

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard pluvial

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ128

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard pluvial

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ129

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard pluvial

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ183

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard pluvial

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ184

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard pluvial

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ195

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard pluvial

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ212

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard pluvial

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUJ232

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard ventouse

SCHEMA



Réseau E.U Commune de Fayence

Numéro

RUM5

2015

RELEVE

Tampon:	
Profondeur:	
Côte radier:	

BM Etudes.eau
Economisez l'eau

850 quartier le Vallon
83136 Méounes les Montrieux
contact@bm-etudes-eau.fr

Agartha Environnement

260 Chemin des Bons Voisins
83470 Saint Maximin
contact@agarthaenvironnement.com

REGARD

Fermeture verrouillable :	
Type géométrique :	
Cunette :	
Chute :	
Echelle :	
Té de visite étanche :	
Maçonnerie correcte :	
Date de visite :	21/09/2015

CANALISATION

	1	2	3	4
Diamètre				
Matériaux				
Fil d'eau				

OBSERVATIONS

Regard pluvial

SCHEMA